


Приложение №2 - Бассейн в зимний период

Психрометрическая I-d диаграмма
(Диаграмма Молье)

Атмосферное давление: 98,8 kPa
Макс. Допустимая влажность: 100 %
Температура на поверхности испарителя: 3 °C



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			П	В	У							
Температура	t	°C	26,0	30,0	30,3							
Влажность	φ	%	68%	60%	60%							
Влагосодержание	x	g/kg s.v.	14,8	16,5	16,6							
Энтальпия	h	kJ/kg s.v.	63,9	72,4	73,0							
Плотность	ρ	kg/m ³	1,14	1,12	1,12							
Темп.влажн.терм	tv	°C	21,5	23,7	24,0							
Расход	Vs	m ³ /h	0	0	0							
Расход*	Vn	m ³ /h	0	0	0							
Мощность	P	kW		0,0	0,0							
Влагоприток	qw	kg/h		0,0	0,0							