


Приложение №1 - Бассейн в летний период

Психрометрическая I-d диаграмма
(Диаграмма Молье)

Атмосферное давление: 98,8 кПа

Макс. Допустимая влажность: 100 %

Температура на поверхности испарителя: 3 °C



			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			П	В	У							
Температура	t	°C	26,0	30,0	30,7							
Влажность	φ	%	70%	60%	59%							
Влагододержание	x	g/kg s.v.	15,4	16,5	16,7							
Энтальпия	h	kJ/kg s.v.	65,0	72,4	73,7							
Плотность	ρ	kg/m ³	1,14	1,12	1,12							
Темп.влажн.терм	t_v	°C	21,8	23,7	23,9							
Расход	V_s	m ³ /h	0	0	0							
Расход*	V_n	m ³ /h	0	0	0							
Мощность	P	kW		0,0	0,0							
Влагоприток	q_w	kg/h		0,0	0,0							